Дефектная ведомость

Пример заполнения. Учебные данные

А05 • Редакция 1.0 от 04.11.2026

Не смешивайте наблюдение, предполагаемую причину и подтверждённое несоответствие. Норму и её пункт указывают после проверки применимости.

Объект: Учебный объект Б — общественное здание, помещение 204

Договор: Договор У-Б/26 от 01.09.2026

Ведомость

ID	Место	Элемент	Наблюдение	Параметр	Требование и источник	Фото	Что уточнить
Д-01	ОК-2, правый верхний угол	Отделка откоса	Видимая трещина	Длина около 0,8 м	РД АР-02, узел 4; применимость допуска уточнить	Ф-01, Ф-02	Состояние основания и причина
Д-02	ОК-2, нижнее примыкание	Монтажный шов	Локальный зазор	Размер уточнить инструментально	РД АР-02, узел 5	Ф-03	Герметизация и состав шва

Составил / сдал: _____ Подпись: _____ Дата: _____

Проверил / принял: _____ Подпись: _____ Особое мнение: _____

Основание: ГК РФ, статьи 720, 753; условия договора

Пустые количественные поля означают отсутствие сведений, а не нулевой объём. Электронная версия XLSX содержит формулы; печатная версия фиксирует текущие значения.